

Исх. №161
от 20.04.2026

Информационное письмо

О совместимости оборудования.

ООО «Эктострой», производитель систем удаленного мониторинга и управления **ectoControl**, настоящим сообщает следующее.

В 2026 году проведены испытания на совместную работу следующего оборудования:

Системы **ectoControl**:

- **ectoControl START 1.0**, артикул **ec01105**;
- **ectoControl 4.0**, артикул **ec01v40**.

Оборудование для подключения по протоколу **OpenTherm**:

- адаптер **OpenTherm**, RS485 (Modbus), артикул **ec01042**;
- адаптер **OpenTherm**, DIN, RS485 (Modbus), артикул **ec01057**.

Испытания проводились с газовыми и электрическими котлами **Arderia** производства ООО «Инженерный центр „Апрель“», поддерживающими протокол **OpenTherm**.

По результатам испытаний подтверждена корректная и стабильная работа систем **ectoControl START 1.0** и **ectoControl 4.0** с котлами **Arderia** по протоколу **OpenTherm**. Функции удаленного мониторинга и управления реализуются в полном объеме в пределах технических возможностей оборудования и применяемого протокола обмена.

Дополнительно сообщаем, что для работы системы **ectoControl 4.0** (арт. **ec01v40**) с котлами **Arderia** по протоколу **OpenTherm** требуется использование отдельного адаптера **OpenTherm** (арт. **ec01042** или **ec01057**).

Настоящее письмо выдано для информирования заинтересованных организаций и может использоваться в составе технической и проектной документации.

Генеральный директор
Борисов Сергей Викторович



подпись

дата: 20.04.2026 г. Москва